

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk”

43-178 Ormontowice, ul. Zamkowa 10, tel.: +4832 235-5111, fax: +4832 235-5117,

e-mail: budryk@budryk.pl, www.jsw.pl



Wydobynamy to, co najlepsze

Piotr Chmiel, Dyrektor - Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Józef Jaszczuk, Dyrektor Techniczny

Adam Ratka, Dyrektor Pracy

Helena Kulig, Dyrektor Ekonomiczny

ELMA ENERGIA

ul. Wioślarska 18

10-192 Olsztyn

Znak: TM.622- 187 /13

Data: 2013-12-03

Dotyczy: opinii referencyjnej.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26.11.2013r. JSW S.A. KWK Budryk zaświadcza, że firma ELMA ENERGIA z Olsztyna na podstawie zawartej umowy nr 081100609 z dnia 17.10.2011r. wykonała w 2012 roku zadanie „Wymiana baterii kondensatorów 6kV wraz z modernizacją układu kompensacji mocy biernej w głównej rozdzielni 6kV na powierzchni w JSW S.A. KWK Budryk”.

Zakres prac obejmował między innymi:

- opracowanie dokumentacji technicznej i technologii wraz z harmonogramem prac,
- demontaż i utylizację istniejącej baterii kondensatorów 6kV wraz z kablem zasilającym i przynależną aparaturą,
- adaptację istniejącego pomieszczenia w głównej rozdzielni 6 kV na powierzchni RG-3 do zabudowy nowej baterii kondensatorów 6kV,
- dostawę i montaż nowej baterii kondensatorów 6kV z automatycznie regulowanym układem sterowania wraz z kablem zasilającym 6kV i przynależną aparaturą,
- przystosowanie istniejącego pola 6kV do współpracy z nową baterią kondensatorów 6kV wraz z doбором nastaw zabezpieczeń,
- przeprowadzenie prac kontrolno-pomiarowych i badań odbiorczych układu baterii kondensatorów 6kV.

Zadanie zostało wykonane terminowo z należytą starannością i z zachowaniem bezpiecznych metod pracy.

Wykonany układ pracuje poprawnie i realizuje założone funkcje.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
KWK Budryk
Złota Kopalnia
Ruchu Zakładu Górniczego
Pełnomocnik
Józef Jaszczuk

